

附件 2

佳木斯电机股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（变更后）

表一

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数	典型设备名称	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
电动机	交流电动机	1E 级	电压等级：380V ~ 6600V 功率范围：0.37kW ~ 1000kW 适用环境条件：安全壳内	三相交流异步电动机	根据设备技术规格书要求，按照确认的施工图纸和技术条件进行制造，包括完成所有的检验和试验项目，提供最终产品及质量证明文件。	1. 黑龙江省佳木斯市前进区光复东路 380 号； 2. 黑龙江省佳木斯市前进区杏林路 180 号。	1. 低压电动机绝缘等级：F 级、H 级； 2. 中压电动机绝缘等级：F 级。
			电压等级：380V ~ 10000V 功率范围：0.37kW ~ 1000kW 适用环境条件：安全壳外				

佳木斯电机股份有限公司民用核安全设备制造许可活动范围表（变更后）

表二

设备类别	设备品种	核安全级别	制造能力特征参数			主要关键工艺	制造活动范围及完成形式	活动场所	备注
			结构形式	流量 (m ³ /h)	轴功率 (kW)				
泵	屏蔽泵	3级	单级、多级、立式、卧式	≤250	≤160	最终机加工、装配、焊接、动平衡试验、功能性试验	根据设备技术规格书要求,按照确认的施工图纸和技术条件进行制造,包括完成所有的检验和试验项目,提供最终产品及质量证明文件。	1. 黑龙江省佳木斯市前进区光复东路380号; 2. 黑龙江省佳木斯市前进区杏林路180号。	/